

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

財團法人台灣建築中心

建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發文日期：	中華民國112年7月28日	核准文號：	TABC1120005225 5
-------	---------------	-------	------------------

受文者：佳大建材工業股份有限公司

副本受文者：內政部營建署、臺灣建築學會(建築性能評定中心)、財團法人成大研究發展基金會建築性能評定中心、台灣防火科技有限公司(防火安全研究中心)、本中心

主旨：有關佳大建材工業股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可1案，准依下列說明所載內容予以認可。

說明：

一、建築技術規則總則編第4條第3項及建築技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本申請資料：

法人、公司或商號名稱	佳大建材工業股份有限公司	統一編號	72016282
負責人姓名	王信豐	國民身分證統一編號	A10*****
地址	臺南市善化區光文里北子店611號		
產品名稱(型號)	矽酸鈣板防火分間牆		
產品種類	室內防火牆		
性能規格評定書	評定機構	財團法人台灣建築中心	
	評定書出具日期	112年07月24日	
	評定書編號	TABC(防火)-112FB064C	
試驗報告書	試驗機構	台灣防火科技有限公司(防火安全研究中心)	
	報告書出具日期	112年06月05日, 112年06月05日	
	試驗報告書編號	TP-WT-230605-01, TP-WT-230605-02	
	試驗方法	CNS12514-1:2014、CNS12514-8:2014	

三、認可內容：

認可使用內容	1. 本案業經本中心出具中華民國112年7月24日性能規格評定書(評定書編號：TABC(防火)-112FB064C)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。
	2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第73條第1款牆壁之規定，認定具有1小時防火時效。
	3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳本中心出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。
	4. 本案有效期限至中華民國115年7月23日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前4個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前3個月內再向本中心申請認可延續。

四、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，即廢止認可使用。
- (二) 佳大建材工業股份有限公司應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發行人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。
- (四) 財團法人台灣建築中心係經內政部中華民國110年3月25日台內營字第1100803594號公告指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構，並經內政部中華民國110年8月10日內授營建營字第1100813054號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書向內政部提起訴願。

財團法人台灣建築中心 董事長 崔懋森

此為

案 防火時效證明專用


此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效



性能規格評定書摘要本

矽酸鈣板防火分間牆



樣張

申請人：佳大建材工業股份有限公司

產品種類：室內防火牆

評定性能：具有1小時防火時效

評定書編號：TABC (防火) -112FB064C

評定日期：中華民國112年7月24日

此為

案 防火時效證明專用

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效

TABC (防火) —112FB064C

性能規格評定書摘要本內容

評 定 對 象 資 料	法人、公司或商號 名 稱	佳大建材工業股份有限公司
	產 品 名 稱 (型 號)	矽酸鈣板防火分間牆
	產 品 種 類	室內防火牆
	主 要 材 料 或 構 件	- 牆厚度：(83~224) mm。 - 牆型式：乾式施工法之室內防火牆。 - 主要構成材料 (1) 板材：佳大建材工業股份有限公司製造之矽酸鈣板，等級符號 0.8FK，厚度 (9~12) mm。 ① (厚度 9mm，容積密度 0.86g/cm³，含水率 9.2%) ② (厚度 12mm，容積密度 0.88g/cm³，含水率 9.6%) (2) 填充材：江蘇眾福新型材料有限公司製造之岩棉，密度 60kg/m³，厚度 50mm。 (3) U 型上、下槽鐵：材質鍍鋅鋼板，尺寸(67~202)×30×0.8 (t)mm。 (4) C 型立柱：材質鍍鋅鋼板，尺寸(65~200)×35×0.8 (t)mm，間距 400mm。 (5) 橫撐：材質鍍鋅鋼板，尺寸 38×12×0.95 (t)mm，間距 1200mm。 - 副構成材料 (1) 自攻螺絲：φ 4.0×25.4mm 自攻螺絲，間距 250mm。 (2) 火藥擊釘：φ 3.5×25.4mm 火藥擊釘，間距 700mm。 (3) 石膏批土：民泰塗料有限公司製造之雙喜批土。 (4) 接縫帶：纖維網帶，寬度 w=50mm。
評 定 內 容	1. 本案業經本中心出具中華民國 112 年 7 月 24 日性能規格評定書(評定書編號:TABC (防火) —112FB064C) 評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。 2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第 73 條第 1 款牆壁之規定，認定具有 1 小時防火時效。 3. 本案有效期限至中華民國 115 年 7 月 23 日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前 4 個月內再向本中心申請評定延續，並於到期前 3 個月內再向本中心申請認可延續。	

第 1 頁，共 11 頁

此為

案 防火時效證明專用

此證明與報告為佳大建材(股)公司專用無佳大證明專用大小章無效影印無效